



**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 18-3-2022/0001пп**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МБОУ ПЫШКЕТСКАЯ СОШ

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от 18.04.2022 № 18-3-2022/0001пр, учётный № проверки 18220061000200740885

В период с 13 час. 00 мин. «26» апреля 2022 г. по 16 час. 10 мин. «26» апреля 2022 г.

Государственным инспектором г. Глазова, Глазовского, Юкаменского

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

и Ярского районов по пожарному надзору Насибовым Шамилом Камиловичем

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое выездное контрольно-надзорное мероприятие в рамках
федерального государственного пожарного надзора

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор
МБОУ ПЫШКЕТСКАЯ СОШ Зямбахтина Татьяна Александровна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Допускается эксплуатация СПС с истекшим сроком службы.	Пункт: 6.6.3, ГОСТ Р 59638 «Системы пожарной сигнализации»	26.04.2023	
2.	Не предоставлена (отсутствует) проектная документация на здания, строительные конструкции, инженерное оборудования и строительные материалы, содержащая пожарно-технические характеристики, на объекте защиты.	Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16	26.04.2023	

		сентября 2020 г. № 1479 п. 13; Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, утвержденный Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ч.1 ст. 78.		
3.	Руководитель организации не обеспечил проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 13	26.04.2023	
4.	Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не функционируют в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения Протокол осмотра	Статья: 84., Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	26.04.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

МБОУ ПЫШКЕТСКАЯ СОШ

Зямбахтина Татьяна Александровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Государственный инспектор г. Глазова,

Глазовского, Юкаменского и Ярского районов

по пожарному надзору Насибов Шамил Камилович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

